


地震が発生したら、その時の対応は!

まず身の安全を

自分の身を守りましょう!

- まず、身の安全を確保してください。
(棚や机の上に乗せてあるものが落ちてきたりするので、揺れがおさまるのを待ちましょう。)



揺れがおさまったら

火の始末をしましょう!

- ガスを使用しているときは、揺れがおさまってから器具栓を閉めてください。
- ガスを使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたときは、ガスメーターが自動的にガスをシャ断します。
(ガスを使用していないときは、ガスをシャ断しない機能になっています。)



一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

地震発生後の注意事項

- ガス漏れやガスの臭いがするときは、ガスの使用をやめて、器具栓、ガスの元栓、メーターガス栓および容器バルブをすべて閉めて、LPガス販売店が緊急時連絡先に連絡してください。
- 避難するときは、器具栓、ガスの元栓、メーターガス栓および容器バルブをすべて閉めてください。

※家庭等に被害が発生した地域では、ガス漏れや容器の点検を順次行いますので、点検の際にはご協力をお願い申し上げます。

ガス漏れや避難するとき

■ガスの元栓 ■メーターガス栓 ■容器バルブ



一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

お伺いした時にご協力ください

LPガスの保安業務について

LPガスを安全にお使いいただくために、法律に基づき定期的に施設や消費者等の点検・調査の保安業務を行います。協力を要する保安業務に御用命が要している場合があります。保安業務が完了した時はご協力をお願いします。

1. 供給開始時点検・調査
 ●ガス器具も含めたLPガス設備全体の点検・調査を行います。

供給開始前に行います。

2. 容器交換時等供給設備点検
 ●容器の転倒防止の確認など、容器周りの点検を行います。

容器の交換時に行います。

3. 定期供給設備点検
 ●ガス配線の状態など、調圧器からガスメーターの供給設備の点検を行います。

4週以内(1日)に行います。

4. 定期消費設備点検
 ●ガス器具の点検、ガス配線の状態など、消費設備の点検を行います。

4週以内(1日)に行います。

5. 周知
 ●使用上の注意事項や事故を起こさないための情報などを定期的に文書でお知らせします。

年1回(または年2回)に行います。

6. 緊急時連絡と緊急時対応
 ●ガス漏れなどの時、すみやかに対応します。

緊急時の連絡先は必ずお目印にしてください。
 緊急時連絡 30分以内(無料対応)

この保安業務は無料で行います。「訪問設備」の検点や改善が不要な場合は有料となります。

一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

ガスが突然止まったら!
まずは、ガスのしゃ断原因と安全の確認をしましょう。

こんな時、ガスの供給を自動的にしゃ断します。

ABC
 ガス止

ガスの使用中、震度5相当以上の地震が発生した場合。

ABC
 ガス止

ガス器具の消し忘れやガス器具の故障など、使用されなくなった場合。

ABC
 ガス止

ゴム管の破れなど、極めて多くのガスが流れた場合。



表示部

復帰ボタン

一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>


閲覧用

ガスメーターの復帰方法

⚠ ガス漏れやガス臭いときは、以下の復帰操作は行わず、LPガス販売店が緊急時連絡先に連絡してください。



- 器具栓をすべて閉めてください。
- 使っていないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。



- 「ガ 止」文字が消える



- 液晶の文字とランプが消えます。
- 復帰完了です。
- ガスは使えます。



- 液晶の文字とランプが点滅します。
- 1分間お待ちください。
- ※ ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。

※ ガスを使用していないときは、ガスをしやぶしない機器になっています。
※ 復帰操作しても「復帰」しない場合は復帰操作を繰り返さず、LPガス販売店ののれんを受けてください。

一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

閲覧専用

いまお使いのガス給湯器



長期間
使用している製品は
部品などの劣化により
事故発生のおそれがあります!

このような
兆候に気づいたら
それは経年劣化の
サインです!

ガス給湯器の点検・買い替えの目安は **10年**です。

ガス給湯器は、燃焼の燃焼室の隅に標準的に使用された場合、安全に及ばなく使用できる寿命(耐用年数)を10年と定めています。この10年を越えたと経年劣化のリスクが高まり、ガス漏れや不完全燃焼を起す危険性が広がります。万が一の場合に備え、10年たったの頃または古い製品を買い替えることをおすすめします。

リモコン操作

リモコン操作がうまくできなくなったり、リモコンが反応しなくなるような場合は、リモコンの電池を交換してください。

給湯・おいだき

お湯が熱くなったり、お湯が冷たくなったり、お湯の出が悪くなるような場合は、給湯器の点検が必要です。

音や臭い

● 機器から大きな音がするようになった
● 機器を使うと焦げた臭いや臭いがする

機器の外観

● 機器がスで汚れている
● 機器の下から水漏れがしている

LPガス安全委員会 / 経済産業省

一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

高圧ガス容器(ボンベ)の処分等でお困りの方へ

高圧ガス容器(ボンベ)の処分でお困りの場合や、空き地、河川敷等で不法投棄されたものを発見した場合は、次のようにご対応をお願いします。

1 キャンプなどで使用したLPガス容器を処分したい場合

- まず購入先が分かっている場合や容器に連絡先が記載されている場合は、その販売店に処分の依頼をして下さい。
- 購入先が分からない場合は、現在お取引しているLPガス販売店へご相談して下さい。
- 購入先が分からず、現在LPガス販売店とお取引がない場合は、下記の当協会までご連絡下さい。
- LPガス容器を処分する場合、手数料が発生することがございます。



2 カセットボンベやスプレー缶を処分したい場合

- カセットボンベや殺虫剤、塗料などのスプレー缶は、お住まいの市町村によってゴミの出し方に違いがあります。必ずその方法に従ってお出し下さい。
- なお、LPガス、酸素、アセチレンなどの高圧ガス容器は市町村へゴミとして出すことはできませんので、必ず専門業者に処分を依頼して下さい。

3 工場や工事現場などで使用した酸素やアセチレンなどの高圧ガス容器を処分したい場合

- 酸素やアセチレンなどの高圧ガス容器は、購入先や容器に記載されている所有者に連絡し処分を依頼して下さい。
- 購入先や所有者が分からない場合は、下記の当協会までご連絡下さい。
- 高圧ガス容器を処分する場合、手数料が発生することがございます。

4 空き地や河川敷等で高圧ガス容器を発見した場合

- ガスの種類によっては危険を伴う場合がございますので、むやみに移動したりせず、容器に記載されている所有者に連絡されますようお願いいたします。
- 所有者が不明の場合は、下記の当協会までご連絡下さい。

連絡先 (一社) 茨城県高圧ガス保安協会
水戸市桜川2-2-35 産業会館12階
電話 029-225-3261

一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

ガス安全

ガスをお使いの皆様へ

安全に

ガスを使うときに 知ってほしい 4つのポイント

CO(一酸化炭素)の発生を防ぐために

CO(一酸化炭素)の発生を防ぐために

POINT 1 十分な換気をお願いします。
換気口の確保などで暑がつかないが、換気してください。換気扇や窓を開けて換気をお願いします。

POINT 2 日頃から換気をお願いします。
換気扇や窓を開けて換気をお願いします。換気扇や窓を開けて換気をお願いします。

POINT 3 万が一に備えCO警報器を設置をお願いします。
CO警報器は、COの発生をいち早く検知し、警報をブザーで知らせる装置です。

POINT 4 異常を感じたらすぐに連絡をお願いします。
ガス漏れ、ガス機器の異常を感じた場合、直ちにガス事業者や消防への報告をお願いします。すぐにガスの使用をやめて「緊急時連絡先」へ「LPガス事業者」にすぐ連絡してください。



経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

こんな時どうする？

正が正しい時 大規模なガス漏れや火災発生時 火災発生時 火災発生時	ガス漏れがひどい時 CO警報器が鳴った時 CO警報器が鳴った時 CO警報器が鳴った時	ガス漏れがひどい時 CO警報器が鳴った時 CO警報器が鳴った時 CO警報器が鳴った時
---	--	--



一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

あなたのところに
安全・安心届け隊

活動実施中!!

茨城県高圧ガス保安協会は、安全で安心できるまちづくりへの協力を合い言葉に次の活動に取り組んでいます

高齢者の見守り活動行おう!

子どもや女性を犯罪被害から守ろう

高齢者や子どもに対する思いやり運転に努めよう!

安全で安心できるまちづくりは
私たちみんなの協力で!

一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>



消費者の皆さまに行ってほしい安全管理は

より安全にお使いいただくために

- ガス機器の点検は必ずしも必要ではありませんが、安全上の確認は必ずしも必要です。
- ガス機器の点検は必ずしも必要ではありませんが、安全上の確認は必ずしも必要です。

LPガス機器が行う安全管理

使っている皆さまが行う安全管理

一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

日頃皆さまに行っていただきたい安全チェックのポイント!

換気の確認

点火の確認

立ち消え

ゴムホース(ゴム管)は

ストーブ・ガスファンヒーターの取付の確認

一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会

このリーフレットはLPガス安全委員会支援事業により作成したものです。
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>